


(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	①상호(사업장명칭)	GS건설(주) 부천옥길자이		②성명(대표자)	임병용	
	③주소	경기도 부천시 소사구 계수동 16-1 (전화번호: 031-772-3110)				
	④공동주택 현황	공급세대	세대별 규모			
		566 세대	84.6723 m ²	84.7716 m ²	84.1261 m ²	84.9404 m ²
58 세대			143 세대	4 세대	5 세대	
90.5684 m ²			96.1300 m ²	122.9683 m ²	122.8015 m ²	
	270 세대	81 세대	3 세대	2 세대		
측 정 자	⑤상호	상록환경위생(주) 		⑥등록번호	송파 제3호	
	⑦주소	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)				

⑧공동주택 공기질 측정결과 (단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하
1지점	12/27 (13:00~14:01)	거실중앙부 (101-1401)	남동향	3.3	810.2	16.8	135.2	161.8	14.5
2지점	12/27 (14:22~15:22)	거실중앙부 (102-1403)	남동향	3.5	733.2	12.8	117.5	303.4	19.7
3지점	12/27 (15:31~16:31)	거실중앙부 (103-204)	남서향	4.3	688.5	14.0	76.6	152.1	16.7
4지점	12/27 (15:24~16:24)	거실중앙부 (103-2801)	남동향	3.7	741.9	16.7	199.3	263.5	17.9
5지점	12/27 (13:00~14:00)	거실중앙부 (104-2803)	정동향	3.8	823.8	19.8	195.5	257.1	22.4
6지점	12/27 (13:10~14:10)	거실중앙부 (105-203)	남동향	2.9	841.6	25.9	120.4	148.3	16.3
7지점	12/27 (14:13~15:13)	거실중앙부 (105-1402)	정남향	4.1	540.2	17.3	274.8	310.9	16.4
평균				3.7	739.9	17.6	159.9	228.2	17.7

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2018 년 1 월 2 일

제출자 GS건설(주) 부천옥길자이 신축공사 현장
 현장소장 성치원 (서명 또는 인)
 경기도 부천시장 귀하



※ 구비서류 : 신축 공동주택 공기질 측정결과서 원본 1부