

(GS건설(주) 평택고덕 자연&자이 신축현장) 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공자	상호(사업장명칭)	GS건설(주)		성명(대표자)		임 병 용, 허 창 수			
	주 소	경기도 평택시 서정동 693-6 (전화번호 : 031-957-0538)							
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모						
			84A㎡	84B㎡	84C㎡	84D㎡			
		755세대	431세대	216세대	72세대	36세대			
측정 자	상 호	(주)푸른환경산업연구소		등 록 번 호		114-86-35480			
	주 소	서울시 관악구 청림3길 9 그린빌딩 3~4층 (전화번호:02-583-0203)							

공동주택 공기질 측정결과 (단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

항 목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	톨루엔	벤젠	에틸 벤젠	자일렌	스티렌
권고기준	-	-	-	210 이하	1,000 이하	30 이하	360 이하	700 이하	300 이하
1지점	2019.06.18. (13:00~14:00)	701동 103호	남서향	47.0	425.8	2.2	27.7	57.7	8.4
2지점	2019.06.18. (13:05~14:05)	701동 1402호	남동향	46.5	424.1	2.0	32.2	105.4	4.6
3지점	2019.06.18. (14:15~15:15)	702동 1403호	남서향	63.7	674.6	1.8	79.8	226.1	18.3
4지점	2019.06.18. (14:25~15:25)	703동 2603호	남서향	76.3	912.6	2.0	53.5	190.7	19.5
5지점	2019.06.18. (15:35~16:35)	704동 101호	남동향	42.9	451.1	1.6	27.7	71.8	2.6
6지점	2019.06.18. (13:00~14:00)	705동 2602호	남동향	27.8	243.1	1.5	23.2	85.2	3.1
7지점	2019.06.18. (13:10~14:10)	707동 101호	남동향	43.0	512.8	1.6	11.3	30.8	1.7
8지점	2019.06.18. (14:20~15:20)	708동 2603호	남서향	59.7	839.2	1.8	104.0	242.0	47.7
9지점	2019.06.18. (14:30~15:30)	709동 1402호	남동향	48.4	303.3	1.8	16.6	47.2	2.8
평 균				50.6	531.8	1.8	41.8	117.4	12.1

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2019년 06월 26일

제출자 GS건설(주)대표이사 임 병 용, 허 창 수 (인)

평택시장 귀하

(GEII-20194-0239)

①시료채취일자	2019.06.18.	실내공기질 시험성적서	③용도	품질관리용
②시료분석기간	2019.06.18.~ 2019.06.20.		④시설명	공동주택
			⑤ 규모	755세대

측정의뢰인	⑥상호(사업장명칭)	GS건설(주) 평택고덕 자연&자이 아파트 신축현장	측정대행업자	⑨상호(사업장명칭)	(주)푸른환경산업연구소	
	⑦소재지	경기도 평택시 서정동 693-6		⑩소재지	서울시 관악구 청림3길 9 (봉천동, 그린빌딩 3-4층)	
	⑧의뢰인	강도길 차장님		⑪대표자	김홍기	
				⑫시료채취분석자	채취자	윤승욱
				분석책임자	진선욱	

⑬측정(채취)지점	⑭실내기상			
	온도 (℃)	습도 (%)	기압 (hPa)	풍속(m/sec)
704-101	26.1	66.1	1009.0	0.00

⑮ 측정결과	측정항목	신축공동주택 권고기준	측정결과	측정분석방법	비고
		라돈(Radon)	200 Bq/m'	138.2	연속모니터측정법

⑯ 시료채취자 의견 및 특이사항 허용기준치 이내.

⑰ 검사결과 종합의견

위와 같이 검사결과에 의하여 사실대로 기록합니다.

2019년 06 월 26 일

대표자 성명 김 홍 기 (서명 )

* 이 시험성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
* 이 시험성적서의 측정결과는 의뢰인이 설정한 시료채취조건에 따라 측정된 결과입니다.

① 시료채취일자	2019.06.18.	실내공기질 시험성적서	③ 용도	품질관리용
② 시료분석기간	2019.06.18.~ 2019.06.20.		④ 시설명	공동주택
			⑤ 규모	755세대

측정의뢰인	⑥ 상호(사업장명칭)	GS건설(주) 평택고덕 자연&자이 아파트 신축현장	측정대행업자	⑨ 상호(사업장명칭)	(주)푸른환경산업연구소	
	⑦ 소재지	경기도 평택시 서정동 693-6		⑩ 소재지	서울시 관악구 청림3길 9 (봉천동, 그린빌딩 3~4층)	
	⑧ 의뢰인	강도길 차장님		⑪ 대표자	김 홍 기	
				⑫ 시료채취·분석자	채 취 자	윤 승 욱
				분석책임자	진 선 욱	

⑬ 측정(채취)지점	⑭ 실내기상			
	온도 (℃)	습도 (%)	기압 (hPa)	풍속(m/sec)
707-101	26.9	52.3	1011.0	0.00

⑮ 측정결과	측정항목	신축공동주택 권고기준	측정결과	측정분석방법	비고
		라돈(Radon)	200 Bq/m'	95.0	연속모니터측정법

⑯ 시료채취자 의견 및 특이사항 허용기준치 이내.


⑰ 검사결과 종합의견

위와 같이 검사결과에 의하여 사실대로 기록합니다.

2019년 06 월 26 일

대표자 성명 김 홍 기 (서명 )

* 이 시험성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
* 이 시험성적서의 측정결과는 의뢰인이 설정한 시료채취조건에 따라 측정된 결과입니다.

① 시료채취일자		2019.06.18.		실내공기질 시험성적서		③ 용도		품질관리용			
② 시료분석기간		2019.06.18.~ 2019.06.20.				④ 시설명		공동주택			
						⑤ 규모		755세대			
측정의뢰인	⑥ 상호(사업장명칭)		GS건설(주) 평택고덕 자연&자이 아파트 신축현장		측정대행업자	⑨ 상호(사업장명칭)		(주)푸른환경산업연구소			
	⑦ 소재지		경기도 평택시 서정동 693-6			⑩ 소재지		서울시 관악구 청림3길 9 (봉천동, 그란빌딩 3~4층)			
	⑧ 의뢰인		강도길 차장님			⑪ 대표자		김홍기			
				⑫ 시료채취분석자		채취자		윤승욱			
						분석책임자		진선욱			
⑬ 측정(채취)지점				⑭ 실내기상							
				온도 (°C)		습도 (%)		기압 (hPa)		풍속(m/sec)	
709-102				27.8		58.5		1011.0		0.00	
⑮ 측정결과	측정항목		신축공동주택 권고기준		측정결과		측정분석방법		비고		
	라돈(Radon)		200 Bq/m ³		102.4		연속모니터측정법				
⑯ 시료채취자 의견 및 특이사항				허용기준치 이내.							
⑰ 검사결과 종합의견											
<p>위와 같이 검사결과에 의하여 사실대로 기록합니다.</p> <p style="margin-top: 20px;">2019년 06 월 26 일</p> <p style="margin-top: 20px;">대표자 성명 김 홍 기 (서명 )</p>											

* 이 시험성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
 * 이 시험성적서의 측정결과는 의뢰인이 설정한 시료채취조건에 따라 측정된 결과입니다.