

(신길 파크자이)주택 공기질 측정결과 보고(공고)											
시 공 자	①상호(사업장명칭)	(주)GS건설			②성명(대표자)			대표이사			
	③주소	서울특별시 영등포구 신길로 28길 6 (전화번호 : 02-2154-8966)									
	④공동주택 현황	공급세대	세대별 규모								
		세대	57 세대	규모	39 ㎡						
		세대	50 세대	규모	49 ㎡						
		세대	157 세대	규모	59 ㎡						
세대		363 세대	규모	84 ㎡							
세대	14 세대	규모	111 ㎡								
측 정 자	⑤상호	대명환경기술연구소			⑥사업자번호			112-81-13597			
	⑦주소	서울특별시 구로구 디지털로 31길 19 에이스테크노타워2차 401호 (전화번호 : 02-852-5583)									
⑧공동주택 공기질 측정결과 (단위: ㎍/㎥)											
항 목	측정일시(시간)	측정 지점 (동- 호- 수)	거실방향	폼알 데하이드	벤젠	톨루엔	에틸벤젠	자일렌	스티렌	라돈 (radon)	
권고기준	-	-	-	210 이 하	30 이하	1000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이 하	
1 지점	2020-10-26 (13:00)	101-1202	남향	22.4	0	98.2	31.4	27.1	0	-	
2 지점	2020-10-26 (15:00)	103-204	남서향	15.1	0	169.9	33.2	30.4	0	-	
3 지점	2020-10-26 (14:00)	102-203	남향	23	0	502.9	63.8	57.6	17.6	-	
4 지점	2020-10-26 (13:00)	105-404	남서향	16.3	0	706.9	89.5	82.8	24.4	-	
5 지점	2020-10-26 (14:00)	105-709	남동향	14.6	0	150.4	133.5	98.6	17.5	-	
6 지점	2020-10-26 (15:00)	106-206	남향	21.1	0	128.3	116	86.3	16.2	-	
7 지점	2020-10-26 (16:00)	104-2605	남서향	18	0	129.4	117.4	86.7	16.2	-	
8 지점	2020-10-26 (16:00)	106-1201	동향	15.3	0	128.8	81.4	77.1	15.9	-	
「실내공기질관리법」 제9조 제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조 제3항에 따라 신축 공동주택 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다. 2020년 11월 06일 제출자 (주)GS건설 (서명 또는 인) 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하											