

(문성 레이크자이)주택 공기질 측정결과 보고(공고)											
시 공 자	①상호(사업장명칭)	GS건설(주)			②성명(대표자)			대표이사			
	③주소	경상북도 구미시 문성3지구 도시개발구역 B1-1 (전화번호 : 054-473-2586)									
	④공동주택 현황	공급세대	세대별 규모								
		세대	316 세대			규모		74 ㎡			
		세대	382 세대			규모		84 ㎡			
		세대	108 세대			규모		101 ㎡			
세대		166 세대			규모		114 ㎡				
세대	3 세대			규모		138 ㎡					
측 정 자	⑤상호	대명환경기술연구소			⑥사업자번호			112-81-13597			
	⑦주소	서울특별시 구로구 디지털로 31길 19 에이스테크노타워2차 401호 (전화번호 : 02-852-5583)									
⑧공동주택 공기질 측정결과 (단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)											
항 목	측정일시(시간)	측정 지점 (동- 호- 수)	거실방향	폼알 데하이드	벤젠	톨루엔	에틸벤젠	자일렌	스티렌	라돈 (radon)	
권고기준	-	-	-	210 이 하	30 이하	1000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이 하	
1 지점	2020-12-14 (13:00)	105-1402	남서향	2.5	0	516.6	24.9	25.8	8.7	110.3	
2 지점	2020-12-14 (13:00)	101-1502	남동향	25.5	0	373.4	15.7	12.6	5.2	119.9	
3 지점	2020-12-14 (15:00)	103-2901	남동향	39.7	0	319	30.3	25.2	0.9	125.8	
4 지점	2020-12-14 (13:00)	105-201	남동향	12.7	0	183.7	8	0	3.2	115.3	
5 지점	2020-12-14 (14:00)	106-2804	남서향	0	0	363.9	14.6	12.3	4.3	133.5	
6 지점	2020-12-14 (16:00)	108-101	남동향	20.9	0	681	91.9	94.2	57.4	121.1	
7 지점	2020-12-14 (16:00)	104-2901	남동향	23.2	0	180.6	10.5	2.5	3.1	128.3	
8 지점	2020-12-14 (14:00)	106-103	남서향	40	0	424	16.2	14.6	6.3	132.7	
9 지점	2020-12-14 (14:00)	102-101	남동향	22.8	0	156.8	5.9	0	2.3	125	
10 지점	2020-12-14 (14:00)	102-1302	남동향	14.9	0	311	19	9.3	8.5	112.2	
11 지점	2020-12-14 (13:00)	101-2903	남동향	19.9	0	198.7	8.6	0	3.5	92.8	
12 지점	2020-12-14 (15:00)	103-102	남서향	39.5	0	631.9	51	38.3	41.1	123.2	
13 지점	2020-12-14 (16:00)	104-1502	남서향	39.6	0	242.9	5.2	1.7	2.3	127.8	
14 지점	2020-12-14 (16:00)	107-1501	남동향	25.1	0	424.7	21.3	18.9	7	93.5	

실내공기질관리법」 제9조 제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조 제3항에 따라 신축 공동주택 측정결과를 위와 같이 보고(광고)합니다.

2020년 12월 28일

제출자 GS건설(주) (서명 또는 인)

특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하