

# 시험성적서



경기도보건환경연구원  
 수원시 권선구 칠보로1번길 62(금곡동 746-2)  
 TEL. 031-250-2636 FAX. 031-8008-9873

페이지(1 ) / 총( 1 )

접수번호	2382200392	시료명	실내공기질	성적서용도	지도점검
의뢰기관	수원시	의뢰근거	환경정책과-3060	의뢰일자	2022년02월09일
시설명	망포동 영통자이	채취장소	경기도 수원시 영통구 망포동609-7		
채취일자	2022년07월19일	시험기간	2022년07월22일~2022년08월05일		
시설구분	신축공동주택	법적근거	실내공기질 관리법 및 경기도 다중이용시설 등의 실내공기질 유지기준에 관한 조례		
시험방법	실내공기질공정시험기준(국립환경과학원고시 제2020-23호)				

## 시험결과

업체명	지점	항목	항목							판정
			라돈(밀폐) (Bq/m <sup>3</sup> )	벤젠 (µg/m <sup>3</sup> )	톨루엔 (µg/m <sup>3</sup> )	에틸벤젠 (µg/m <sup>3</sup> )	자일렌 (µg/m <sup>3</sup> )	스티렌 (µg/m <sup>3</sup> )	폼알데하이드 (µg/m <sup>3</sup> )	
망포동 영통자이		항목별기준	148 이하	30 이하	1000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	210 이하	
	1	101동 302호	105.1	불검출	571.1	27.4	78.1	21.6	131.0	적합
	2	101동 1401호	112.4	불검출	521.2	28.9	105.7	14.2	102.5	적합
	3	102동 2503호	115.3	불검출	670.0	90.9	370.4	42.9	162.7	적합
	4	103동 1401호	114.3	불검출	411.2	13.0	81.5	10.0	81.0	적합
	5	104동 302호	110.1	불검출	464.4	11.5	49.5	16.6	86.1	적합
	6	105동 2501호	134.3	불검출	312.3	33.4	208.4	15.8	56.6	적합
	7	106동 1303호	116.1	불검출	381.7	21.3	141.4	9.6	99.8	적합
	8	107동 301호	122.6	불검출	211.0	25.5	61.2	불검출	53.7	적합

끝.

확인	작성자	승인자
	성명: 김태영 <i>Handwritten</i>	직인: 지방환경연구관 김미정 성명: 김미정 <i>Handwritten</i>

경기도보건환경연구원장

