

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

상호(사업장명칭) GS건설 ②성명(대표자) 임 병 용
 남산 4-5지구 주택재건축 정비사업

주 소 대구광역시 중구 남산4동 2478번지 (전화번호 : 02-2154-9247)

공급세대 세대별 규모
 공동주택 현황 59 TYPE 75 TYPE 84A TYPE 84B TYPE 84C TYPE 101 TYPE
 947 세대 182 세대 129 세대 329 세대 20 세대 191 세대 96 세대

측 정 자 상 호 상록환경위생연구원 등 록 번 호 송파 제3호
 주 소 서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호 : 02-556-6929)

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데하이드	에틸벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	30 이하	1000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	200 이하
1지점	1/16~1/19 (14:26~14:31)	거실중앙부 (101-1501)	남동향	1.4	164.1	17.8	83.2	275.6	42.9	밀폐 133.0 환기 31.3 (- hr)
2지점	1/16~1/19 (14:38~14:45)	거실중앙부 (102-303)	정남향	1.2	102.4	12.4	58.9	171.6	24.0	밀폐 159.6 환기 45.9 (- hr)
3지점	1/16~1/19 (14:45~13:51)	거실중앙부 (103-1402)	남동향	3.4	222.4	17.7	142.7	528.5	26.8	밀폐 69.6 환기 36.9 (- hr)
4지점	1/16~1/19 (14:57~13:57)	거실중앙부 (104-202)	남동향	1.2	143.9	19.4	63.5	236.9	46.5	밀폐 163.2 환기 53.0 (- hr)
5지점	1/16~1/19 (15:01~15:01)	거실중앙부 (105-2001)	남서향	1.0	123.4	11.5	36.1	163.6	23.4	밀폐 90.2 환기 35.9 (- hr)
6지점	1/16~1/19 (15:10~14:10)	거실중앙부 (106-2803)	정남향	1.3	166.3	16.1	80.5	283.2	47.3	밀폐 105.5 환기 69.3 (- hr)

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2023 년 01 월 27 일

제출자 GS건설 남산 4-5지구 주택재건축 정비사업 신축공사 현장

현장대리인 김 인 수 (서명 또는 인)

대구광역시 중구청장 귀하

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

상호(사업장명칭) GS건설 남산 4-5지구 주택재건축 정비사업 ②성명(대표자) 임 병 용

주 소 대구광역시 중구 남산4동 2478번지 (전화번호:02-2154-9247)

시 공 사	공급세대	세대별 규모					
	공동주택 현황	59 TYPE	75 TYPE	84A TYPE	84B TYPE	84C TYPE	101 TYPE
	947 세대	182 세대	129 세대	329 세대	20 세대	191 세대	96 세대

측 정 자 상 호 상록환경위생  등 록 번 호 송파 제3호

주 소 서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데하이드	에틸벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	30 이하	1000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	200 이하
7지점	1/16~1/19 (15:16~14:16)	거실중앙부 (107-2801)	남동향	1.4	409.7	12.4	137.7	408.6	37.6	밀폐 96.7 환기 139.6 (- hr)
8지점	1/16~1/19 (15:27~15:27)	거실중앙부 (109-1603)	정남향	1.7	197.2	16.4	102.4	356.6	28.5	밀폐 147.6 환기 44.6 (- hr)
9지점	1/16~1/19 (15:17~15:17)	거실중앙부 (110-203)	정남향	1.2	144.8	21.9	51.3	151.8	21.3	밀폐 198.1 환기 36.5 (1 hr)
10지점	1/16~1/19 (15:21~15:21)	거실중앙부 (112-702)	정동향	1.7	150.4	28.2	73.8	239.6	38.4	밀폐 186.3 환기 36.7 (- hr)
11지점	1/16~1/19 (15:11~15:11)	거실중앙부 (113-201)	정동향	1.8	143.1	32.4	36.8	186.6	22.9	밀폐 151.5 환기 35.8 (- hr)
평 균				1.6	178.9	18.8	78.8	273.0	32.7	밀폐 136.5 환기 51.4 (-)

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2023 년 01 월 27 일

제출자 GS건설 남산 4-5지구 주택재건축 정비사업 신축공사 현장

현장대리인 김 인 수 (서명 또는 인)



대구광역시 중구청장 귀하