


(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

상호(사업장명칭) GS건설(주) 오포자이디오브 C-3BL ②성명(대표자) 임 병 용
 주 소 경기도 광주시 고산동 437-6번지 (전화번호:02-2154-3683)

시 공 자	공동주택 현황	세대별 규모			
		공급세대	62 TYPE	69 TYPE	74 TYPE
		32 세대	9 세대	152 세대	9 세대
		447 세대	84 TYPE	92 TYPE	104 TYPE
			227 세대	13 세대	5 세대

측 정 자 상 호 상록환경위생(주)  등록 번호 송파 제3호
 주 소 서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)


공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데하이드	에틸벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	30 이하	1000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
1지점	1/16~1/19 (14:15~15:44)	거실중앙부 (301-303)	정남향	2.3	737.4	15.3	27.0	46.8	9.2	밀폐 37.8
										환기 16.9
2지점	1/16~1/29 (14:19~10:18)	거실중앙부 (302-301)	정남향	1.5	265.9	5.4	32.5	56.9	2.0	밀폐 48.4
										환기 19.9
3지점	1/16~1/29 (14:33~16:55)	거실중앙부 (303-2103)	남서향	1.4	325.0	6.0	57.2	95.3	2.9	밀폐 81.8
										환기 26.7
4지점	1/16~1/29 (15:31~15:01)	거실중앙부 (304-2202)	남서향	0.7	195.4	6.7	58.3	65.0	4.9	밀폐 80.6
										환기 31.4
5지점	1/16~1/29 (15:45~17:31)	거실중앙부 (305-1203)	남서향	1.1	515.0	7.3	48.3	79.4	9.4	밀폐 33.2
										환기 12.2
6지점	1/16~1/19 (13:00~14:17)	거실중앙부 (306-1103)	남동향	1.6	881.6	7.6	72.1	167.5	14.3	밀폐 94.3
										환기 29.3
평 균				1.4	486.7	8.0	49.2	85.2	7.1	밀폐 62.7
										환기 22.7

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.


2024 년 02 월 01 일

제출자 GS건설(주) 오포자이디오브 C-3BL 현장

현장대리인 정 동 권 (서명 또는 )

경기도 광주시장 귀하

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

상호(사업장명칭)	GS건설(주) 오포자이디오브 C-4BL		②성명(대표자)	임 병 용	
주 소	경기도 광주시 고산동 437-6번지 (전화번호:02-2154-3683)				
시 공 자	세대별 규모				
	공급세대	62 TYPE	69 TYPE	74 TYPE	82 TYPE
	공동주택 현황	42 세대	9 세대	121 세대	12 세대
	448 세대	84 TYPE 238 세대	92 TYPE 20 세대	104 TYPE 6 세대	
측 정 자	상 호	상록환경위생 		등록 번호	송파 제3호
	주 소	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)			

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	30 이하	1000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
5지점	1/16~1/19 (15:53~16:17)	거실중앙부 (405-302)	정남향	3.9	832.9	17.8	126.6	250.8	8.3	밀폐 59.8 환기 18.4
6지점	1/16~1/19 (16:16~15:49)	거실중앙부 (406-1801)	남서향	3.7	860.6	14.9	66.4	140.9	10.3	밀폐 63.5 환기 13.1
7지점	1/16~1/29 (13:15~15:09)	거실중앙부 (407-1103)	정남향	1.7	513.3	5.5	36.9	60.0	3.9	밀폐 67.7 환기 18.8
평 균				3.2	636.8	10.5	79.9	146.1	6.2	밀폐 58.2 환기 15.4

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2024 년 02 월 01 일

제출자 GS건설(주) 오포자이디오브 C-4BL 현장

현장대리인 가 완 로 (서명 또는 인)



경기도 광주시장 귀하