

# ( 송도자이크리스탈오션 )주택 공기질 측정결과 보고(공고)

상호(사업장명칭) GS건설(주) ②성명(대표자) 허윤홍  
(송도랜드마크시티 A10블럭 신축공사)

주 소 인천광역시 연수구 송도동 396-7 (전화번호:010-8735-7696)

시 공 자	세대별 규모						
	공급세대	84 m <sup>2</sup>	98 m <sup>2</sup>	110 m <sup>2</sup>	132 m <sup>2</sup>	139 m <sup>2</sup>	144 m <sup>2</sup>
	공동주택 현황	698 세대	538 세대	150 세대	73 세대	4 세대	12 세대
	1503 세대	147 m <sup>2</sup>	151 m <sup>2</sup>	162 m <sup>2</sup>	171 m <sup>2</sup>	198 m <sup>2</sup>	205 m <sup>2</sup>
	4 세대	4 세대	6 세대	6 세대	6 세대	2 세대	
	사업계획 승인일			2020.11.24			

측정자 상 호 상록환경위생  등록 번호 송파 제3호  
주 소 서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)


## 공동주택 공기질 측정결과(단위:µg/m<sup>3</sup> 또는 Bq/m<sup>3</sup>)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	30 이하	1000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
1지점	4/30~5/10 (13:00~14:00)	거실중앙부 (101-202)	남서향	2.6	234.9	30.5	22.5	74.2	4.3	밀폐 142.4 환기 63.3 ( 2 hr )
	입주예정자 입회 여부									
2지점	4/30~5/3 (13:21~13:51)	거실중앙부 (101-1602)	남서향	3.3	910.5	54.1	173.5	192.6	6.0	밀폐 112.4 환기 77.0 ( 2 hr )
	입주예정자 입회 여부									
3지점	4/30~5/10 (13:10~13:41)	거실중앙부 (101-4106)	북서향	4.2	414.1	20.2	9.7	27.9	3.4	밀폐 118.1 환기 73.8 ( 2 hr )
	입주예정자 입회 여부									
4지점	4/30~5/3 (13:11~13:49)	거실중앙부 (102-304)	남서향	2.0	864.8	39.8	36.9	71.7	6.5	밀폐 130.1 환기 72.6 ( 2 hr )
	입주예정자 입회 여부									
5지점	4/30~5/3 (13:00~13:04)	거실중앙부 (102-1501)	남동향	1.9	816.4	19.5	96.7	196.7	7.2	밀폐 135.5 환기 64.2 ( 2 hr )
	입주예정자 입회 여부									

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2024 년 05 월 31 일

제출자 GS건설(주)

현장대리인 박 현 중 (서명 또는 인) 

인천광역시 연수구청장 귀하

# ( 송도자이크리스탈오션 )주택 공기질 측정결과 보고(공고)

상호(사업장명칭) GS건설(주) ②성명(대표자) 허윤홍  
 (송도랜드마크시티 A10블럭 신축공사)

주소 인천광역시 연수구 송도동 396-7 (전화번호:010-8735-7696)

시 공 자			세대별 규모					
	공급세대	84 m <sup>2</sup>	98 m <sup>2</sup>	110 m <sup>2</sup>	132 m <sup>2</sup>	139 m <sup>2</sup>	144 m <sup>2</sup>	
	공동주택 현황	698 세대	538 세대	150 세대	73 세대	4 세대	12 세대	
	1503 세대	147 m <sup>2</sup>	151 m <sup>2</sup>	162 m <sup>2</sup>	171 m <sup>2</sup>	198 m <sup>2</sup>	205 m <sup>2</sup>	
		4 세대	4 세대	6 세대	6 세대	6 세대	2 세대	
		사업계획 승인일					2020.11.24	

측정자 상호 상록환경위생  등록번호 송파 제3호  
 주소 서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)


## 공동주택 공기질 측정결과(단위:µg/m<sup>3</sup> 또는 Bq/m<sup>3</sup>)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	30 이하	1000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
6지점	4/30~5/10 (14:49~13:38)	거실중앙부 (102-4003)	남서향	2.0	148.4	30.6	3.4	10.0	1.3	밀폐 144.6
										환기 74.3 ( 1 hr )
입주예정자 입회 여부										
7지점	4/30~5/3 (16:47~14:36)	거실중앙부 (103-204)	남서향	2.1	336.1	16.7	23.0	38.9	2.0	밀폐 92.8
										환기 47.3
입주예정자 입회 여부										
8지점	4/30~5/3 (14:35~13:40)	거실중앙부 (103-2206)	정서향	2.8	791.8	24.8	37.5	49.3	6.9	밀폐 96.3
										환기 45.5 ( 1 hr )
입주예정자 입회 여부										
9지점	4/30~5/10 (14:25~14:22)	거실중앙부 (103-3903)	남서향	2.1	301.7	20.1	8.4	23.3	11.3	밀폐 140.2
										환기 69.8
입주예정자 입회 여부										
10지점	4/30~5/3 (14:10~13:55)	거실중앙부 (104-402)	남동향	2.4	756.5	39.6	54.1	82.9	6.5	밀폐 141.4
										환기 90.7 ( 2 hr )
입주예정자 입회 여부										

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2024년 05월 31일

제출자 GS건설(주)

현장대리인 박현종 (서명 또는 인) 

인천광역시 연수구청장 귀하

# ( 송도자이크리스탈오션 )주택 공기질 측정결과 보고(공고)

상호(사업장명칭) GS건설(주) ②성명(대표자) 허윤홍  
(송도랜드마크시티 A10블록 신축공사)

주소 인천광역시 연수구 송도동 396-7 (전화번호:010-8735-7696)

시 공 자	세대별 규모						
	공급세대	84 m <sup>2</sup>	98 m <sup>2</sup>	110 m <sup>2</sup>	132 m <sup>2</sup>	139 m <sup>2</sup>	144 m <sup>2</sup>
	공동주택 현황	698 세대	538 세대	150 세대	73 세대	4 세대	12 세대
	1503 세대	147 m <sup>2</sup>	151 m <sup>2</sup>	162 m <sup>2</sup>	171 m <sup>2</sup>	198 m <sup>2</sup>	205 m <sup>2</sup>
사업계획 승인일		2020.11.24					

측정자 상호 상록환경위생  등록번호 송파 제3호

주소 서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)

## 공동주택 공기질 측정결과(단위:µg/m<sup>3</sup> 또는 Bq/m<sup>3</sup>)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	30 이하	1000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
11지점	4/30~5/3 (13:00~13:41)	거실중앙부 (104-2204)	남서향	2.1	626.7	36.5	44.0	49.6	12.0	밀폐 100.8 환기 49.0
입주예정자 입회 여부										
12지점	4/30~5/10 (13:30~14:19)	거실중앙부 (105-405)	남서향	2.2	563.9	17.7	33.7	130.0	12.3	밀폐 104.7 환기 54.7
입주예정자 입회 여부										
13지점	4/30~5/3 (15:23~14:10)	거실중앙부 (105-2201)	남서향	1.0	854.6	39.2	316.9	336.6	22.0	밀폐 142.2 환기 65.5 ( 1 hr )
입주예정자 입회 여부										
14지점	4/30~5/3 (13:30~13:03)	거실중앙부 (108-2201)	정남향	2.7	966.1	69.1	31.5	58.5	6.5	밀폐 115.2 환기 41.7
입주예정자 입회 여부										
15지점	4/30~5/10 (13:00~13:45)	거실중앙부 (108-4104)	북서향	2.0	493.5	16.1	30.9	119.5	10.9	밀폐 111.2 환기 46.5
입주예정자 입회 여부										

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2024 년 05 월 31 일

제출자 GS건설(주)

현장대리인 박 현 중 (서명 또는 인)



인천광역시 연수구청장 귀하

# ( 송도자이크리스탈오션 )주택 공기질 측정결과 보고(공고)

상호(사업장명칭) GS건설(주) ②성명(대표자) 허윤홍  
(송도랜드마크시티 A10블록 신축공사)

주소 인천광역시 연수구 송도동 396-7 (전화번호:010-8735-7696)

시공사	공급세대	세대별 규모					
		84 m <sup>2</sup>	98 m <sup>2</sup>	110 m <sup>2</sup>	132 m <sup>2</sup>	139 m <sup>2</sup>	144 m <sup>2</sup>
공동주택 현황	698 세대	538 세대	150 세대	73 세대	4 세대	12 세대	
	1503 세대	147 m <sup>2</sup>	151 m <sup>2</sup>	162 m <sup>2</sup>	171 m <sup>2</sup>	198 m <sup>2</sup>	205 m <sup>2</sup>
	4 세대	4 세대	6 세대	6 세대	6 세대	2 세대	
사업계획 승인일		2020.11.24					

측정자 상호 상록환경위생  등록번호 송파 제3호

주소 서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)


## 공동주택 공기질 측정결과(단위: μg/m<sup>3</sup> 또는 Bq/m<sup>3</sup>)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데하이드	에틸벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	30 이하	1000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
16지점	4/30~5/10 (14:20~13:25)	거실중앙부 (109-303)	정서향	2.1	556.1	17.9	34.5	132.8	11.8	밀폐 145.2 환기 68.3 ( 2 hr )
입주예정자 입회 여부										
17지점	4/30~5/10 (14:30~13:51)	거실중앙부 (109-4105)	북서향	2.2	491.5	16.2	6.3	11.8	6.5	밀폐 112.7 환기 60.5
입주예정자 입회 여부										
<b>평균</b>				<b>2.3</b>	<b>595.8</b>	<b>29.9</b>	<b>56.7</b>	<b>94.5</b>	<b>8.1</b>	<b>밀폐 122.7 환기 62.6 ( 2 hr )</b>

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2024 년 05 월 31 일

제출자 GS건설(주)

현장대리인 박현종 (서명 또는 인) 

인천광역시 연수구청장 귀하